

HIPA honlap Gyármentő GYIK

1. Milyen jogcímen lehet a Gyármentő Programban részt venni?

1. jogcím: magasabb energiahatékonysági szint elérése érdekében végrehajtott beruházások támogatása (általános csoportmentességi rendelet alapján – 38. cikk);
2. jogcím: megújuló energia termelése és tárolása érdekében végrehajtott beruházások támogatása (általános csoportmentességi rendelet alapján – 41. cikk);
3. jogcím: az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus negatív gazdasági hatásaival érintett cégek megsegítése energiahatékonysági és/ vagy megújuló energiatermelő és tároló beruházásainak támogatása által (TCF 2.1);

2. Kik vehetnek részt a támogatásban?

A támogatásban azon, az általános csoportmentességi rendelet szerint meghatározott nagyvállalatok vehetnek részt, akik rendelkeznek feldolgozóipari tevékenységgel, valamint a regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti évvel.

3. Hol olvashatunk többet a támogatásról?

A Program kereteiben elérhető támogatásokat a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet szabályozza. Emellett javasoljuk a www.hipa.hu honlapot folyamatosan nyomon követni.

4. Mikor indul a program, hogyan lehet rá jelentkezni?

A Gyármentő Program regisztrációs időszaka 2022. november 2-án indul. A sikeres regisztrálók ezután nyújthatnak be támogatási kérelmet.

5. Hol kell regisztrálni a Gyármentő Programra?

A Gyármentő Program a www.gyarmento.hu felületen lesz elérhető 2022. november 2-án. A felület november 2-a előtt nem elérhető.

6. Van-e rá formanyomtatvány a regisztrációnál? Milyen adatok szükségesek a regisztrációhoz? Szükség van konkrét projektekre összegekkel együtt?

A regisztráció során minden a felületen megjelenő releváns adatot ki kell tölteni, amellyel a vállalatok megadják a tervezett energiahatékonyságot javító, illetve megújuló energiafelhasználást növelő beruházásaik pénzügyi paramétereit ill. helyszíneit. A regisztráció a felhasználói felület létrehozását követően néhány lépésből áll.

7. Regisztráció beadása után hova küldhetem be a pályázati adatlapot?

A Gyármentő Program során nem áll rendelkezésre nyilvános pályázati adatlap. A sikeres beruházás regisztráció esetén automatikus válaszüzenetben kapják meg a szükséges dokumentumokat a támogatási kérelem benyújtásához. Javasoljuk, hogy a kérelem hivatalos benyújtása előtt, konzultáljanak munkatársainkkal a kérelem helyes kitöltése és a benyújtandó mellékletek megfelelő összeállítása érdekében. A támogatási kérelem tervezetét minden releváns melléklettel együtt először a gyarmento@hipa.hu e-mail címre szükséges megküldeni, majd a HIPA kollégáinak visszajelzését követően nyújtható be a hivatalos, aláírt verzió postai úton vagy személyesen.

8. Milyen jellegű beruházások részesülhetnek támogatásban?

A támogatásban részesülhető beruházások körét a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet szabályozza. A beruházásnak, a rendelet mellékletében felsorolt tevékenységekhez kell kapcsolódnia.

9. Újonnan létesítendő (még nem megépült) csarnokba telepített energiatermelő berendezés támogatható lesz-e?

Igen, de ez esetben a lefontosabb elvárás, hogy a gyártókapacitás és az energiatermelő beruházás üzembehelyezése egyidejűleg megvalósuljon.

10. Amennyiben vállalatunk több beruházást tervez megvalósítani, úgy egy regisztráción belül kell mindet feltüntetnünk, vagy minden tervezett beruházásra külön regisztrációt nyújtunk be?

Egy adószámmal egy regisztrációt lehet kitölteni, így kérjük, hogy a külön telephelyhez kapcsolódó beruházásait egy regisztráció során tüntessék fel.

11. Mi dönti el a támogatás intenzitását?

Budapesten megvalósuló beruházások esetén a maximális támogatási intenzitás 30%, vidéken megvalósuló beruházások esetén pedig a maximális támogatási intenzitás 45%. Minden egyes ügyben a konkrét támogatás mértékét az előbbi határokon belül a Támogató egyedileg jogosult meghatározni a Korm. rendeletben foglalt szempontok alapján.

12. Pest megye településein Budapest-i vagy vidéki támogatási intenzitással kell számolnunk?

Pest megyében – Budapest kivételével – a Program során elnyerhető maximális támogatási intenzitás 45%.

13. Tervezett beruházásom nem éri el az 500 000 EUR értéket. Regisztrálhatok ettől függetlenül a Programra?

A Programban csak olyan beruházással regisztrálhat egy vállalat, amelynek összértéke eléri az 500 000 EUR-t.

14. A tervezett beruházásunk értéke és az irányadó támogatási intenzitás alapján 18 millió EUR támogatást is igényelhetnénk. Erre van lehetőség?

Nincs, mert a Programban jogi személyenként maximum 15 millió EUR támogatást lehet igénybe venni egy regisztrációs időszak során.

15. Vállalatunk több telephellyel rendelkezik, ezek közül csak egyik telephelyünkön végzünk feldolgozóipari munkát. Van-e lehetőség a többi telephelyünkön támogatott beruházást megvalósítani?

Nem, mert Program során csak azok a beruházások támogathatóak, amelyek feldolgozóipari tevékenységhez kapcsolódnak.

16. Bérelt helyszínen lehet-e beruházást megvalósítani?

Igen, a Program során bérelt helyszínen megvalósuló beruházásra is lehet támogatást igényelni. Bérleti díj azonban a Gyármentő Programban nem támogatható.

17. Tervezett beruházás elfogadását követően mennyi idő áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására?

A beruházás időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.

18. Mikor kezdhető meg a beruházás?

A beruházás a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg.

19. A már megkezdett energiahatékonyságot növelő beruházások is beadhatók a pályázat során?

A Gyármentő Programban megkezdett beruházásokhoz támogatás nem nyújtható. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a beruházáshoz kapcsolódó előkészítő lépések a kérelem benyújtása előtt megtörténhessenek, ugyanakkor ezek költsége kizárólag az ún. korlátozott támogatás esetén minősülhet elszámolhatónak, feltéve, hogy 2022. szeptember 17-ét követően merültek fel. A beruházáshoz kapcsolódó eszközök, vagy kivitelezési munkák megrendelése csak a támogatási kérelem benyújtását követően történhetnek.

20. Ki lesz a támogatást lebonyolító intézmény? A HIPA?

A Gyármentő Program támogatója a Külgazdasági és Külügyminisztérium, lebonyolító szerv a HIPA Nonprofit Zrt.

21. Mi történik akkor, ha lezárul a regisztráció?

A regisztráció lezárásáról az érdeklődő vállalatok hibáüzenetben értesülnek.

22. További kérdésem esetén kit kereshetek?

További, speciális kérdéseik esetén kérjük írjanak a gyarmento@hipa.hu e-mail címre, vagy hívják központi számunkat a +36-1-872-6520-as telefonszámon.

23. Az általános csoportmentességi rendelet szerinti valamennyi nagyvállalat fogalma alatt pontosan mit értenek? Ugyanaz a meghatározása ennek is, mint a közgazdaságtani nagyvállalat fogalmának meghatározása, azaz: nagyvállalatnak azokat a cégeket tekintjük, ahol az alkalmazottak száma meghaladja a 250 főt vagy az árbevétel az 50, vagy a mérlegfőösszeg a 43 millió eurót?

Az általános csoportmentességi rendelet itt érhető el: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN>

A rendelet 2. cikk 24. pontja szerint „nagyvállalkozások”: az I. mellékletben megállapított feltételeket nem teljesítő vállalkozások. Az I. melléklet 2. cikke (1) bekezdés alapján:

A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió EUR-t.

24. A rendelet 26/W. § b) pont alapján eszközcsere esetében a már meglévő, lecserélni kívánt eszköz könyv szerinti értéke, és az új, energiahatékonyságot szolgáló eszköz nettó vételára közötti különbség képezi az elszámolható költség alapját? Amennyiben nem, abban az esetben szeretnénk a segítségüket kérni a b) pont értelmezésében.

Eszközcsere estén – amennyiben ez lehetséges – szükséges beszerezni két árajánlatot ugyanazon funkció betöltésére alkalmas eszközre. Az egyik egy kevésbé jó energiahatékonyságú eszköz, a másik jó energia hatékonyságú eszköz (a tervezett beszerzés tárgya) és a kettő bekerülési költségkülönbözete lesz a támogatási összeg számítási alapja.

25. Lehet az elszámolható költségeket mixelni? Tehát hajthatok-e végre egyszerre meglévő épület energiahatékonyságának növelését célzó épületszigetelési munkákat, energiahatékonysági célú eszközcserét és megújuló energiatermelési beruházást?

Igen, a kérelem irányulhat különböző típusú tevékenységekre. Ez nem az elszámolható költségek „mixelését” jelenti, hanem különböző támogatási jogcímek egyidejű igénylését, amit a jogszabály lehetővé tesz. A regisztráció során minden tervezett beruházási tevékenységet regisztrálni szükséges.

26. A korlátozott összegű támogatási jogcím esetén energiahatékonysági célokat szolgáló eszközcsere esetén a beszerzett új eszköz vételára teljes egészében elszámolható?

Igen, korlátozott összegű támogatási jogcím esetén energiahatékonysági célokat szolgáló eszközcsere esetén a beszerzett új eszköz vételára teljes egészében elszámolható e támogatási jogcím maximumáig, melyet az Európai Bizottság határoz meg, figyelembe véve az irányadó, támogatás halmozásra vonatkozó rendelkezéseket.

27. Milyen mélységig szükséges megadni a beruházás pénzügyi paramétereit? Költségtételenként, vagy tevékenységenként, vagy egy összesített becslést elegendő adni a megvalósítani tervezett beruházásról? Ügyfélkapus bejelentkezés szükséges lesz?

Tevékenységenként és helyszínenként kell megadni a tervezett beruházás volumenét (forintban) és az igényelt támogatást (forintban). Ügyfélkapus bejelentkezésre nem lesz szükség.

28. Szeretnénk regisztrálni a Gyármentő Programra. Cégünk középvállalkozásnak minősül, látnak arra esélyt, hogy a regisztráltak körét ki bővítik a középvállalatokra is?

A Gyármentő Program keretében támogatás nagyvállalatok számára nyújtható a hatályos jogszabályok szerint, mely a 2022. november 2-i regisztrációig nem módosul.

29. Olyan termelő eszköz beszerzése támogatható-e, amivel energiamegtakarítást tudunk elérni? Tehát vehetünk-e pl. a mostaninál energiahatékonyabb CNC gépet?

Igen, lehetséges elszámolni ilyen típusú beszerzést is a Program keretében, amennyiben Vállalatuk megfelel a hatályos jogszabályok szerinti jogosultsági feltételeknek.

30. Az előírt előzetes regisztráció során megadott adatoktól a későbbiekben benyújtásra kerülő pályázat során el lehet e majd térni? A GYIK-ben fellelhető kérdés-válaszok alapján úgy látjuk, hogy a regisztrációnál már projekt helyszínt és pénzügyi paramétereket is szükséges lesz megadni. A kérdésem arra fókuszálna, hogy a regisztrációkor megadott adatok megkötik-e egy későbbi pályázat keretrendszerét például a megvalósítási helyszínek vonatkozásában? Ha például a regisztráció során 1 tervezett helyszínt jelölünk meg, lesz e lehetőség a tényleges pályázat során több

helyszínt bevonni (a regisztrációkor megadott pénzügyi paraméterek változatlansága mellett)?

Kérjük, hogy a regisztráció során a valós vállalati terveknek és igényeknek megfelelő adatokat rögzítsék. Indokolt esetben ugyanakkor elfogadható, ha a vállalat a kérelem benyújtásakor eltér a regisztrációban megadott adatoktól.

31. Mit értenek energetikai audit alatt, és be kell-e már nyújtani a regisztrációkor?

Az energetikai audit fogalmát az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szabályozza. Az energetikai auditot a regisztrációnál nem szükséges benyújtani.

32. A meglévő épület energiahatékonyságának növelését célzó épületszigetelési munkák költsége keretében nyílászáró cserét nem lehet elszámolni?

A Gyármentő Program keretében nyílászáró cserét meg lehet valósítani és el lehet számolni. Ugyanakkor támogatási jogi szempontból nem épületszigetelési munkának minősül a nyílászáró csere, hanem egyéb célú energiahatékonyságot növelő beruházásnak.

33. Korlátozott összegű támogatás kizárólag megújuló energia termeléséhez és megújuló energia tárolásához kapcsolódó költségekhez vehető igénybe?

Nem, korlátozott összegű támogatás energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz is igénybe vehető.

34. A HIPA honlapján olvasható, hogy a bázislétszám 90%-a fenntartandó. Mi történik, ha a 12 hónapos fenntartási időszak végére akár csak 1 fővel a vállalt átlaglétszám alatt maradunk? A már folyósított támogatási összeg egésze visszafizetendő, vagy az elmaradás mértékével arányos visszafizetéssel kell számolni? Visszafizetés esetén a támogatási összegben felül milyen egyéb díjtételekkel kell számolnunk (kamatok stb.)? Van erre egy képlet?

A fenti esetben a Támogató elállhat a szerződéstől. A jogszabály tehát a Támogató mérlegelésére bízta esetleges szankciók alkalmazását.

35. A beruházási időszak végéig aktiválni is kell a beszerzett eszközöket, vagy csak számlával és bankkivonattal kell igazolni a beszerzés megtörténtét?

Az eszközöket a beruházási időszak végéig aktiválni szükséges a Kedvezményezett könyveiben.

36. A beruházási időszak végéig csak az 50% előleg folyósítása történik meg és a maradék 50% egyösszegben záróelszámolást követően, vagy esetleg meghatározott időközönként (pl. 6 havonta) kell majd benyújtani elszámolócsomagokat, amelyek támogató általi elfogadását követően történik a további támogatási összegek folyósítása?

A támogatási szerződés hatályba lépését követően a Kedvezményezett részére a megítélt támogatás 50 százaléka előleg keretében kerül folyósításra. Ezt követően a támogatás az elszámolható költségek felmerülése alapján utólag, teljesítésarányosan kerül folyósításra, ennek ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

37. Érdeklődni szeretnék, hogyha egy fűtéveségységként gyártással foglalkozó cégnek több telephelyen is van irodája, azok épületszigetelése támogatható-e. A központi

telephelyen van a gyár, a mellett az irodai személyzet irodája (ami nincs egybe építve a gyárral). Továbbá más telephelyen is van iroda. Támogatható lehet a fejlesztés? A gyárral azonos telephelyen lévő iroda vonatkozásában, és/vagy a másik telepen lévő iroda kapcsán?

A Gyármentő Programban olyan tevékenység támogatható, amely feldolgozóipari tevékenységhez kapcsolódik. A fenti esetben annak az épületnek a szigetelése támogatható, ahol a gyártási tevékenység zajlik, az irodai személyzet különálló – azaz egybe nem épített – irodáié nem.

38. 44 fő munkavállalót számláló kisvállalkozásként van-e lehetőség a Programra jelentkezni?

A Gyármentő Program keretében támogatás nagyvállalatok számára nyújtható a hatályos jogszabályok szerint, mely a 2022. november 2-i regisztrációig nem módosul.

39. Konzorciumi formában van-e lehetőség a Programra jelentkezni?

A Gyármentő Programra vonatkozó hatályos szabályozás szerint a támogatás kizárólag egyetlen gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható. A konzorciumi indulás lehetőségét tehát a Program kizárja.

40. A létszám megtartása (munkahelymegtartás) honnan kezdődik? A pályázat beadásakor? És mi a befejezési időpontja, amikor a 90%-ot tartani kell?

A Gyármentő Programban vállalt létszámot a beruházás befejezését követő egy éves időszakban kell fenntartani.

41. Az első jogcím esetén pl. termelő/feldolgozóipari tevékenységhez használt, a jelenleg alkalmazott berendezésnél, energiahatékonyabb gépsor/ berendezés beszerzése támogatható? Meglévő gyártócsarnokon nyílászárócseré, külső szigetelés, tetőszigetelés megvalósítása támogatható? Hűtési/fűtési rendszer korszerűsítése megengedett? (pl. tervezés költsége, új hőleadók/fűtőtestek beszerzése, hatékonyabb kazán beszerzése?) Használati melegvíz rendszer korszerűsítése (tervezés költsége, napkollektor kiépítése, korszerűbb/hatékonyabb melegvítárolótartály beszerzése, telepítése) támogatható?

Az első – általános csoportmentességi rendelet 38. cikke szerint – jogcímen a fenti költségek mind elszámolhatók, amennyiben a beruházó egyébként a kérelmezési feltételeknek megfelel.

42. A második jogcím esetén pl. termelő/feldolgozóipari funkcióval üzemelő épületre/csarnokra napelemes rendszer telepítése elszámolható? (tervezés, engedélyeztetés, telepítés munkadíj, napelemek, inverter, tartószerkezet, solar akkumulátor költsége)? A rendszer méretezésnél a múltbeli fogyasztás teljes kiváltása lehet a maximális cél? Az elmúlt 1 év áramszámlaiban lévő fogyasztási mennyiségek alapján lehet a napelemes rendszert méretezni? Vagy mi lehet a méretezés alapja?

A felsorolt tételek e jogcímnél mind elszámolhatók, amennyiben a beruházó egyébként a kérelmezési feltételeknek megfelel. A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor számított önellátáshoz szükséges mértéket. Az ezen túli kapacitás nem lesz a Program keretében elszámolható.

43. Konkrétan milyen megújuló energiatermelő és tároló beruházások férnek bele a 3. jogcímbe? Mely hatások számítanak konkrétan értelmezésük szerint a „fegyveres konfliktus negatív gazdasági hatásai”-nak? Tehát milyen feltételeket kell a pályázónak bemutatnia, hogy ezen jogcímnek való megfelelést igazolni/bemutatni tudja?

Az első és a második jogcímekben releváns tevékenységek számolhatók el a 3. jogcímnél is. A 3. jogcímnél a pályázónak nem kell igazolást bemutatni, a Támogató azzal a feltételezéssel él, hogy minden, Magyarországon működő vállalkozás érintett a fegyveres konfliktus hatásai által.

44. Tervben van a gyármentő programot szabályozó kormányrendelet módosítása, harmonizációja az Európai Bizottság által 2022.10.30-án elfogadott állami támogatások ideiglenes válságkezelési keretrendszerének módosításáról szóló bizottsági rendelettel? Vagyis lehetőség lesz a gyármentő pályázatok során korlátozott összegű támogatás jogcímen akár 2 millió euro támogatás igénybe vételére?

A Korm. rendelet rugalmas hivatkozást tartalmaz a Bizottság kérdésben idézett Közleményére, mely azt jelenti, hogy a Gyármentő Program 3. jogcímén elérhető támogatás mértéke is automatikusan emelkedett. Ugyanezen oknál fogva a támogatási szerződések megkötésére rendelkezésre álló 2023. december 31-ig megnövekedett határidő is automatikusan érvényesül.

45. A GYIK 2. kérdésével kapcsolatban az volna a kérdésem, hogy amennyiben nem a nagyvállalatnál, hanem a nagyvállalat alá tartozó (vagy egy holdinghoz tartozó) nem nagyvállalatnak minősülő cégnél történik a beruházás, támogatható-e?

Amennyiben a vállalatcsoport révén nagyvállalatnak minősül egy jogi személy, akkor az egyéb feltételek fennállása esetén támogatható lehet.

46. Kérdésem, hogy csak meglévő berendezés cseréjére van lehetőség, vagy új beruházás is támogatott (kevésbé hatékony berendezéssel összehasonlítás által)?

A támogatás célja a magasabb energiahatékonysági szint elérése érdekében végrehajtott beruházások támogatása. Ennek keretében energiahatékonysági célokat szolgáló, eszközcsere vagy eszköz korszerűsítésre irányuló beruházások támogathatóak. Amennyiben eszközt kívánnak beszerezni, annak minden esetben újnak kell lennie, amely kiválthat a termelésben lévő meglévő gépet. Használt eszköz beszerzése nem támogatható. Kizárólag kapacitásbővítés céljából megvalósított eszközbeszerzés nem támogatható, ugyanakkor a lecserélni kívánt termelőeszköz, amellet, hogy magasabb energiahatékonyságú, eredményezhet többlet-termelési kapacitást is.

47. Termelőberendezés esetén, amennyiben a kiválasztott berendezés beépített teljesítménye meghaladja a korábbi, de fajlagosan kisebb energiafogyasztást eredményez a termelésben, akkor támogatható a beruházás, vagy lévén, hogy ebben a formában gazdasági növekedésről beszélünk, nem támogatható?

Kizárólag kapacitásbővítés céljából megvalósított eszközbeszerzés nem támogatható, ugyanakkor a lecserélni kívánt termelőeszköz, amellyel, hogy magasabb energiahatékonyságú, eredményezhet többlet-termelési kapacitást is. Annak alátámasztása érdekében, hogy a beszerezni tervezett eszköz összhangban van-e a támogatás céljával, az Ex Ante és Ex Post energetikai auditot és annak alapján kiállított igazolást szükséges a lebonyolító szerv felé bemutatni.

48. Szeretnénk érdeklődni, hogy a Gyármentő Program keretein belül a napelemes rendszerhez kapcsolódó tervdokumentációhoz elegendő-e egy előterv, ami tartalmazza a főberendezéseket, azok villamos kapcsolatát és ilyen módon alátámasztja a kivitelezési költségvetést?

Műszaki tervet és arra vonatkozó kivitelezői árajánlatot kell benyújtani. A műszaki terv alatt kivitelezési tervet, engedélyezési tervet, vagy legalább egy koncepció tervet kell érteni. Amennyiben koncepció terv áll rendelkezésre, annak ki kell térnie azon információkra, amely alapján a beruházó be tudja mutatni a lebonyolító szerv felé, hogy a tervezett energiatermelő beruházás műszakilag megalapozott és megvalósítható.

A támogatási kérelem részeként benyújtandó **ajánlati dokumentációban** ki kell térni legalább az alábbiak teljesítésére, azok műszaki és költség vonzataira, amely alapján megítélhető, hogy a tervezett energiatermelő beruházás műszakilag megalapozott és megvalósítható:

1. az energiatermelő rendszer a beruházó saját energiaigényének kiszolgálására kerüljön megvalósításra;
2. az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a létesítmény csatlakozási pontja és annak teljesítménye alkalmas-e a tervezett rendszer csatlakoztatására;
3. az ajánlattevő teljeskörűségi nyilatkozata a tervezett energiatermelő rendszer megvalósítására vonatkozóan, hogy az mind a támogatás céljának mind a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és műszaki követelményeknek megfelel.

A támogatási kérelem alátámasztásául beadandó **Koncepció tervben** legalább az alábbiakat szükséges bemutatni:

1. műszaki leírás
2. időbeni ütemezés;
3. a létesítendő energiatermelő rendszer működése milyen kialakításban kerül megvalósításra (pl: szigetüzemű rendszer; vissz-watt védelemmel ellátott rendszer; hálózatra tápláló rendszer);
4. napelemes rendszereknél a napelem-inverter arány;
5. az alkalmazni tervezett felügyelti rendszer megnevezése, leírása;
6. az energia termelő rendszer telepítési helyének helyszínrajzi bemutatása;
7. tervezői vagy szakértői nyilatkozatok az energiatermelő rendszer megvalósíthatóságára (Energetika és villamos szakterület; Villámvédelmi szakterület; Építészet és statika szakterület):
 - o az elhelyezés biztosíthatóságára,
 - o a technológiai elemek és a szükséges engedélyek időben beszerezhetőségére vonatkozóan.

Amennyiben rendelkezésre áll engedélyezési vagy kiviteli terv az energiatermelő beruházásról, úgy azzal a Koncepció terv kiváltható.

49. A Gyármentő Program keretein belül beadott pályázatban szükséges energetikai audittal kapcsolatban, az a kérdésem, hogy a pályázat első körbeni beadásához szükséges a MEKH részére benyújtott és feltöltött anyag, vagy elégséges egy MEKH által elismert auditor által összeállított anyag.

Elegendő a névjegyzékben szereplő auditor által készített EKR típusú audit és az annak alapján kiállított Ex Ante igazolás. Az energetikai audittal és Ex Ante igazolással a beruházó a lebonyolító szerv felé alátámasztja, hogy a támogatási kérelemben szereplő, energiafelhasználásra és energiamegtakarításra vonatkozó értékek megfelelőek.

50. Szükséges a teljeskörű energetikai audit, vagy elegendő projekt szintű audit a pályázat beadásához?

Az energetikai auditnak a támogatási kérelemben szereplő adatokat szükséges alátámasztania. Ennek megfelelően nem a nagyvállalati energetikai auditot kell mellékelni, hanem az ún. EKR típusú auditot,¹ amely beruházás fókuszú.

Az energetikai auditnak ennek megfelelően alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy mekkora a vállalat beruházás megkezdését megelőző állapot szerinti éves energiafelhasználásának mértéke (lásd: támogatási kérelem 1.18 pont). Amennyiben a beruházás 2023-ban kezdődik, úgy a 2022. évi energiafelhasználást szükséges alapállapotnak tekinteni. Amennyiben a beruházást még 2022-ben meg kívánják kezdeni, az auditnak a beruházás megkezdését megelőző 12 hónapra vonatkozó időszakot szükséges felölelnie.

Az energetikai auditoknak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azokból hitelt érdemlően megállapítható legyen a beruházás megvalósításának eredményeként elérni tervezett éves energiamegtakarítás mértéke (Ex Ante audit) és a kiinduló állapothoz képest megállapított energiamegtakarítás mértéke (Ex Post audit); lásd támogatási kérelem 2.4 pont vagy 2.70 pont. Ezt a támogatási kérelem melléklete szerinti Ex Ante igazolásban is fel kell tüntetni.

¹ A 210/2014 Korm.rendelet 3.§ 11b. pontja alapján hivatkozott - Ehat. 15/A. § (1) bekezdés szerinti - EKR energetikai auditra az általános energetikai auditálásra vonatkozó szabályokat, tartalmi követelményeket (122/2015. Korm. rend. 13. §) az adott beruházásra és az általa elért energiamegtakarításra vonatkoztatva, értelemszerűen kell alkalmazni.

Az EKR energetikai audit elkészítésekor különös figyelemmel kell lenni az EKR energetikai audit kiegészítő kötelező tartalmi elemeit tartalmazó 17/2020. MEKH rendelet 4. §-ára:

4. § Az energiamegtakarítás megállapítása céljából készített energetikai audit tartalmazza

- a) az energiahatékonyság-javító intézkedés előtti kiinduló helyzet, vagy az energiahatékonysági beruházás végrehajtását megelőző műszaki állapot és az azt jellemző energiahatékonysági mutatók ismertetését,
- b) az energiahatékonyság-javító intézkedés vagy beruházás részletes ismertetését,
- c) épületszerkezetek esetében a rétegterv, a beépített anyagok termékjellemzőinek és vastagságának, valamint a lényeges műszaki megoldások részletes ismertetését,
- d) gép, berendezés beszerzése vagy cseréje esetében a gép, berendezés megnevezését, típusát, teljesítményjellemzőjét, a várható üzemeltetési időszakot és élettartamot,
- e) az építési-szerelési munka leírását, anyagjellemzőit, méretét vagy mennyiségét és a vonatkozó jogszabály, nemzeti szabvány vagy a szakma szabályai szerint az elért energiamegtakarítás számítását,
- f) a beépített új berendezésre vonatkozó európai uniós vagy magyarországi hatályos energiahatékonysági követelmény feltüntetését (különösen az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedésekben szereplő minimumkövetelmények), vagy ilyen követelmény hiányának egyértelmű megállapítását,
- g) a megvalósított intézkedésre vonatkozó jogszabály, nemzeti szabvány, nemzetközi szabvány, műszaki irányelv, ágazati műszaki irányelv vagy egyéb műszaki dokumentum megjelölését, amelynek figyelembevételével az elért energiamegtakarítás számítható,
- h) az energiamegtakarítás kiszámítási módszerének részletes ismertetését az energiahatékonysági irányelv értelmében előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről szóló, 2019. szeptember 25-i (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás figyelembevételével.

Amennyiben a vállalat az energiahatékonyság növelését célzó (lásd: támogatási kérelem 2/A) /korlátozott összegű (lásd: támogatási kérelem 2/C) támogatás igénybevétele keretében több energiahatékonysági beruházási elemet (intézkedést) is meg kíván valósítani (például épület szigetelést és termelő berendezések korszerűsítését), úgy valamennyi, támogatással érintett technológiai elem (intézkedés) bemutatását tartalmaznia kell az energetikai auditnak.

Amennyiben egy vállalat több telephelyen valósít meg beruházást, akkor is elegendő lehet egy energetikai audit elkészítése, amely telephelyenként és az alatt technológiáinként tartalmazza a szükséges adatokat.

51. Szükséges-e a rendeletben, ill. a támogatási kérelem mintában megjelölt melléletek mellett további dokumentumok beküldése a kérelem benyújtásakor?

A támogatási kérelmet a regisztrációt követő 4 hónapon belül, a melléletekkel együtt szükséges benyújtani. Ezt megelőzheti a kérelem tervezet előzetes, elektronikus úton történő beküldése és ellenőrzése. A kérelem előzetes véleményezése során célszerű valamennyi a kérelem részét képező mellékletet a lebonyolító szerv részére elektronikus úton megküldeni a kérelemben szereplő adatok és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alátámasztása érdekében.

52. A 4 hónapos időtartamon belül felfüggeszthető e a pályázat benyújtási lehetősége vagy mindenképpen nyitva lesz 4 hónapig függetlenül az időközben beérkező kérelmek támogatási összegétől?

A kérelmek 4 hónapon belül bármikor benyújthatók, ha a támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak.

53. Meglévő gyártóeszközök, technológia energiahatékonyságának javítása esetén az elszámolható költségek, hogyan tevődnek össze? Ha a meglévő berendezéshez veszünk olyan elemeket, melyek javítják az energiahatékonyságát és nem teljesen új berendezést veszünk, akkor jelen esetben is a kiegészítőelemek különbözete adja az elszámolható költségeket?

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014 (VIII.27.) Korm. rendelet IV/B fejezete alapján a különbözeti elszámolási módszertan alkalmazása keretében a beruházás költségeinek és egy azonos funkciójú, de kevésbé energiahatékony beruházás költségeinek különbsége adja az elszámolható költség alapját. Különbözeti elszámolás alapja a piacon fellelhető két különböző eszköz, amely hasonló funkciójú, de eltérő energiahatékonyságú. A Támogatható költség megegyezik a beszerzendő energiahatékony eszköz beszerzési ára és a kevésbé energiahatékony eszköz beszerzési ára közötti különbséggel.

Amennyiben a beruházó a fent bemutatott, ún. különbözeti elszámolási módszertant nem tudja, vagy nem kívánja alkalmazni, a teljes beruházási költség a korlátozott összegű támogatási jogcím keretében elszámolható.

54. A regisztráció során a 3. jogcímen igényelt támogatás összeg mely kategóriába sorolható be tekintettel arra, hogy a költségeket kizárólag az energiahatékonyság és megújuló energiatermelés csoportokon belül rögzíthetjük?

A korlátozott összegű támogatás keretében akár energiahatékonysági, akár megújuló energia termelési célú beruházási kategória is megjelölhető (lásd: támogatási kérelem 2.50-2.65 pontjai).

55. A GYIK 44. pontja alapján jól értelmezzük-e, hogy a 3. jogcímen igényelhető támogatás összege 2 millió euróra emelkedett?

Igen.

56. A fenntartási időszakra vállalás, hogy a bázislétszám 90%-át meg kell tartania a vállalkozásnak. Mit tekintünk bázis létszámnak? A regisztrációkor rendelkezésre álló utolsó lezárt év végi átlagos statisztikai létszámot?

A 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám a bázislétszám.

57. A Korm. rendelet 26/U paragrafusa alapján a támogatás összegének meghatározása függ az éves végső energiamegtakarítás mértékétől, valamint az energiafelhasználás és az árbevétel egymáshoz viszonyított mértékétől. Ezen adatokat a fenntartási időszakra vetítetten kell-e megadni, illetve milyen formában kell bemutatni, alátámasztani?

E körben a támogatási kérelem 1.17-18., 2.4, 2.40 és 2.70 pontjaiban szereplő adatokat kell megadni. Az energetikamegtakarítás kimutatásának pontos módszertani alapját az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény definiálja.²

58. 24. ponthoz kapcsolódva: Eszközcsere esetén – amennyiben ez lehetséges – szükséges beszerezni két árajánlatot ugyanazon funkció betöltésére alkalmas eszközre. Az egyik egy kevésbé jó energiahatékonyságú eszköz, a másik jó energia hatékonyságú eszköz (a tervezett beszerzés tárgya) és a kettő bekerülési költségkülönbözete lesz a támogatási összeg számítási alapja.

Igen. Lásd még: 53. pont.

59. Jól értelmezzük, hogy (Megújuló energia termelésére irányuló beruházás esetén) egy db árajánlat benyújtását írja elő a kérelem minta?

Technológiai elemenként egy elegendő. Lásd még: 48. pont.

60. Jól értelmezzük-e, hogy energiahatékonysági beruházás jogcím esetén, amennyiben a fejlesztés meglévő gyártóeszköz, vagy technológia energiahatékonysági célú cseréjére irányul, úgy elégséges egy műszaki szakvélemény benyújtása? Jól értjük,

² Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 1. § alapján:

11. energiamegtakarítás: az az energiamegnövekedés, amellyel csökkent valamely energiahatékonyság-javító intézkedés végrehajtása után a mért vagy becsült fogyasztás az intézkedést megelőzőhöz képest, biztosítva az energiafogyasztást befolyásoló külső feltételeknek megfelelő normalizálást;"

30. végfelhasználási energiamegtakarítás: a 12. § szerinti egyes kötelezettségi időszakok tekintetében az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott alapelvek szerinti számítási módszer alkalmazásával megállapított mértékű energiamegtakarítási cél, amelynek a végső felhasználók körében történő eléréséről a Kormány gondoskodik;

31. végső felhasználó: az a (...) szervezet, amely saját felhasználására vásárol energiát; távhűtéssel ellátott épület esetében, ha a távhűtési szolgáltatás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében - a közös használatú épületrészek kivételével - mérhető, végső felhasználónak kell tekinteni az egyes épületrészek tulajdonosát is;

32. végsőenergia-fogyasztás: az ipar (...) számára szolgáltatott energia, az energiaátalakítási ágazatnak és az energetikai iparnak szolgáltatott energiaszállítás kivételével;

Az energiahatékonysági irányelv 7. cikke szerinti nemzeti energiahatékonysági célkitűzéshez tehát a végfelhasználók körében elért megtakarítás számolható el. Az energiahatékonysági irányelv 7. cikkének megfelelő elszámolhatóság módszertani alapjait az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete határozza meg.

hogyan a 6/a és 6/b mellékletek benyújtása nem kötelező, de ki lehet vele váltani a műszaki szakvéleményt?

Amennyiben a beruházás meglévő gyártóeszköz, vagy technológia energiahatékonysági célú cseréjére irányul, úgy a támogatási kérelemhez vagy a 6/a és 6/b mellékleteket, vagy műszaki szakvéleményt szükséges benyújtani.

A műszaki szakvélemény esetén energetikai auditor, műszaki szakértő, vagy illetékes mérnök által készített műszaki szakvéleményt és Ex ante igazolást kell benyújtani. Tekintettel arra, hogy az Ex ante igazolást energetikai auditornak kell kiállítania, a műszaki szakvélemény valószínűleg auditor által hitelesítésre fog kerülni.

61. Az energetikai audit lefolytatása során mihez képest kell az energiamegtakarítást kimutatni? Az eredeti rendszerhez képest (amennyiben a hasznos élettartam lejárt / nem jár le)? Az EU-s minimum energiahatékonysági követelményhez képest? Egy hasonló funkciójú, de alacsonyabb energiahatékonyságú új eszközhöz képest (ellenajánlat)?

A beruházás eredményeképpen energiamegtakarítását kell kimutatni. Az erre vonatkozó helyes módszertant az auditornak kell meghatározni és alkalmazni.

62. Az előző kérdésre más a válasz amennyiben 2/A vagy 2/C jogcímen történik a támogatási kérelem, és más az elszámolható költség alap?

A 2/A vagy 2/C jogcímen esetén az energetikai audit követelményeit illetően nincs eltérés.

63. Amennyiben az új eszköz kapacitása nagyobb, mint a lecserélendő, úgy lehetséges fajlagos energiafelhasználásból kiindulva kimutatni a megtakarítást?

Az energiamegtakarítást egy másik kevésbé energiahatékony géphez képest kell kimutatni, (nem a lecserélthez képest), amelyeknek a kapacitása megközelítőleg meg kell, hogy egyezzen. Lásd még: 53. pont.

64. Az elbírálás során milyen szempontok szerint rangsorolják a támogatási kérelmeket? Számít a megtakarított energiamennyiség abszolút értéke és/vagy a megtakarított energiára jutó fajlagos energiamegtakarítás?

A Támogató a támogatási kérelmek értékelését a 210/2014 (VIII. 27.) kormányrendeletben foglalt szempontok szerint végzi.

65. Megújuló energia termelésére irányuló beruházás és energiahatékonysági célt szolgáló beruházás közötti rangsor mi alapján születik?

A Támogató a támogatási kérelmek értékelését a 210/2014 (VIII. 27.) kormányrendeletben foglalt szempontok szerint végzi.

66. Megújuló energia termelésére irányuló beruházás hőszivattyú telepítése és/vagy hulladékhő hasznosítása telepítése esetén

- a. az energiatermelő kapacitás bruttó hőenergia szintjén számolandó? Az elhasznált villamos energiát nem kell figyelembe venni?
- b. A beruházás eredményeképpen energiamegtakarítását kell kimutatni. Az erre vonatkozó helyes módszertant az auditornak kell meghatározni és alkalmazni. Az eszközöknek ebben az esetben is feldolgozóipari tevékenységet folytató épületben kell elhelyezni?

A feldolgozóipari tevékenységet kell ellátnia energiával, és a technológiát, beleértve az elhelyezését is, ennek megfelelően kell kialakítani, de nem szükségszerűen az épületben.

67. Amennyiben a vállalat tervezi az energiahatékonysági beruházásból származó megtakarítást energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) hitelesíttetni, akkor ezt fel kell tüntetni a "+A beruházáshoz igényelt egyéb támogatás mértéke" soron?

Kérjük feltüntetni külön nyilatkozatban. Lásd: támogatási kérelem 4. k) pontjaként feltüntetett, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő beszámolási kötelezettségre vonatkozó kitétel.

68. Van-e határideje a kapott e-mailben csatolt támogatási kérelem tervezet előzetes ellenőrzésére történő benyújtásának, felfüggeszthetik-e ennek lehetőségét?

A hivatalos benyújtási határidő előtt, az előzetes konzultációra kellő időt hagyva kell a tervezetet eljuttatni a HIPA részére.

69. Amennyiben nincs a támogatási kérelem tervezet benyújtására vonatkozó határidő, van-e javaslatuk arra vonatkozóan, hogy meddig érdemes ezt benyújtani?

Lásd előző pont.

70. A támogatási kérelem benyújtásának lehetősége korlátozott lesz-e, vagyis amennyiben úgy ítélik meg, felfüggesztik-e a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét, az addig kérelmet még be nem küldött pályázók számára?

A rendelet értelmében a támogatási kérelem benyújtására 4 hónap áll rendelkezésre, ha még a támogatás nyújtásának feltételei fennállnak.

71. A beérkezett kérelmek megfelelősége esetén annak beérkezési sorrendjében folyamatosan fognak támogatói döntést hozni, vagy csak a támogatási kérelem benyújtási határidő leteltét követően egyszerre?

A döntéshozatal folyamatosan történik.

72. Van-e különbség a két regisztráció kör (11.02. és 11.09) között az értékelés során, vagyis előnyt élveznek-e majd azon projektek amelyek sikeresen regisztráltak az első körben?

Ilyen értékelési szempontot a rendelet nem tartalmaz.

73. A támogatási kérelem tervezetének előzetes ellenőrzésre történő benyújtásához szükséges-e az excelben felsorolt valamennyi csatolandó dokumentum benyújtása is, vagy elegendő a végleges kérelemhez azokat beküldeni?

Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük előzetesen megküldeni, annak érdekében, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok teljes körűen és hitelt érdemlően alátámaszthatók legyenek.

74. A támogatási kérelem mintában a csatolandó mellékletek között az 5. számú leírása - "Amennyiben a vállalat által megvalósítani tervezett beruházás több helyszínen

valósul meg, úgy a helyszín szerinti megbontás benyújtandó." . Nem értjük pontosan mi lenne itt a benyújtandó melléklet?

Ez azt jelenti, hogy amely cég több telephelyen valósít meg beruházást, akkor az 5. sz. mellékletet is ki kell töltenie.

75. A 3. jogcím esetében (TCF 2.1) esetében a támogatói döntés meghozatalának határideje 2023.12.31, esetleg van-e bármi határidő a támogatott beruházás megvalósítására?

E jogcímre is a rendelet általános szabálya érvényes, a megvalósításnak 24 hónap alatt kell megtörténnie, mely indokolt esetben 12 hónappal meghosszabbítható – a támogató jóváhagyása estén.

76. Az energiatermelő és energia tároló berendezések esetén van-e iránymutatás arra vonatkozóan, hogy az elszámolható költségeket mekkora fajlagos költségig lehet elszámolni? (pl. napelemes rendszer x Ft/ kW)

Nincs, de csak az önellátáshoz szükséges költségek minősülnek elszámolható költségnek. Az azt meghaladó kapacitás költségei nem. Lásd még: 48. pont.

77. A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelent-e a megújuló energiatermelő rendszerekhez megindított igénybejelentő, engedélyezési eljárások, egyéb a kötelező listában nem szereplő dokumentum csatolása?

A szükséges mellékleteket a rendelt és a támogatási kérelem minta tartalmazza. Ezen felül további, a projekt műszaki paramétereit bemutató dokumentumok benyújtására természetesen van lehetőség. Lásd még: 48. és 63. pontok.

78. A támogatási kérelemhez benyújtandó mellékletekkel kapcsolatban merültek fel az alábbi kérdéseink.

a. **A benyújtandó hiteles cégkivonatot kinek szükséges hitelesítenie: pályázói vagy cégbírósi hitelesítés szükséges? Van megkötés arra vonatkozóan, hogy hány napnál nem régebbinek kell lennie?**

Cégbírósi hitelesítés, vagy e-hiteles legyen a cégkivonat.

b. **Jól gondoljuk, hogy a gyártóeszköz cseréje esetén benyújtandó műszaki szakvéleményt a cégen belül, megfelelő képzettséggel rendelkező személy is elkészítheti?**

A műszaki szakvéleményt az MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló szervezet névjegyzékében szereplő személynek szükséges kiállítania.

79. A regisztrációkor egy megvalósítási helyszín került megjelölésre, mivel a projekt során egy napelemes rendszer kerül kialakításra, mely egy gyártócsarnok energiaigényét fogja fedezni. A természetben viszont a napelemes rendszer annak méretei miatt két egymás melletti telken, két helyrajzi számon fog elhelyezkedni. Ebben az esetben elegendő egy megvalósítási helyszínt megjelölnünk? A két helyrajzi szám között a rendszer költségét nem lehet megbontani, a valóságban egy napelemes rendszer kerül kialakításra egy energiátárolóval.

Amennyiben a két egymással szomszédos telek egy településen helyezkedik el, elegendő egy megvalósítási helyszínt megjelölni a támogatási kérelemben, a két helyrajzi szám

feltüntetésével. Amennyiben a két egymással szomszédos telek eltérő településen helyezkedik el, mindkét települést és mindkét ingatlant meg kell jelölni.

80. A végleges támogatási kérelmet postai úton kell beadni, ehhez mellékelni szükséges minden mellékletet? A mellékletek eredeti példányát kell csatolni vagy elegendő hiteles másolat is (pl. közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány esetében)?

Postán, vagy személyesen a HIPA-ban átadva lehet benyújtani a kérelemben feltüntetett mellékletekkel. A közjegyző által tett hitelesítés elfogadható.

81. A 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 26/ZO. § (4) bekezdése alapján támogathatónak minősül, amennyiben az energiafelhasználás helyszíne (TEÁOR 10-33 tevékenységi területen működő termelőüzem) és a megújuló energia termelését ellátó napelempark egymástól eltérő településeken fekszenek, és a kettő helyszín közötti elektromos kapcsolat megfelelően biztosítható. Kérem annak szíves megerősítését, hogy megfelelően biztosított elektromos kapcsolatnak minősül az, amennyiben a napelempark a hálózatba termel be, és az energiafelhasználás helyszínére egy energiakereskedő vállalkozáson keresztül kerül átadásra, összevezetésre a másik helyszínen megtermelt villamos energia.

Ezt meg tudjuk erősíteni.

82. A saját forrás arányát milyen dokumentummal kell igazolni (ha szükséges)?

A támogatási kérelem aláírásával a beruházó nyilatkozik arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges támogatáson felüli saját forrással rendelkezik.

83. Az aláírási címpéldányt és hiteles cégkivonatot eredeti példányban kell benyújtani a HIPA részére?

Eredeti, vagy hiteles másolat formában.

84. Szükséges előzetesen megküldeni a HIPA részére a kitöltött adatlapot még a végleges aláírás/beküldés előtt?

Javasoljuk ezt megtenni.

85. Amennyiben esetleg a Hatóság a kért támogatástól kisebb támogatást ítél meg, lehetőség van-e a projekt jogcímei közötti átdolgozására vagy a benyújtás után az adatlap már nem módosítható tartalommal?

Erre a kérelem hivatalos benyújtását követően már nincs lehetőség.

86. Amennyiben pl. egy napelem telepítéséhez épületátalakítási feladatokat is el kell látni, azok elszámolhatóak-e? Pl. ha meg kell erősíteni a földemet, vagy mondjuk külön épületrészt kell létrehozni egy trafóházhoz?

Igen ezek a költségek elszámolhatóak.

87. A vállalat több beruházási projektet egy telephelyen tervez megvalósítani. Némelyik projekt előkészítése (elsősorban energetikai elbírálása) hosszabb időt igényel. A támogatási kérelem benyújtásánál feltétel, hogy a regisztrálás során igényelt teljes összegre vonatkozó projektek egy kérelemben (egy közös csomagban) kerüljenek benyújtásra vagy lehetséges külön időpontokban beadni a projekteket?

Egy támogatási kérelemben kell benyújtani az igényt.

88. A regisztrációban a Cég által az egyes fejlesztési kategóriákra megadott összegek a pályázati anyag benyújtásakor változtathatóak-e átcsoportosítással? Az összérték változatlanul hagyása mellett a nagyobb beruházási összeg kerülne a „Megújuló energia” jogcímre, a másik soron pedig ugyanilyen összeggel kisebb.

Igen, ez a változtatás a támogatási kérelem hivatalos benyújtásáig megtehető.

89. A támogatási program részletszabályait a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A Rendelet IV/C Fejezet 15/W cím „A támogatható tevékenységek köre” 26/ZH. § (3) a) pontja tekintetében kérjük a T. HIPA, mint jogalkalmazó értelmezését. A megvalósításra kerülő projekt napelempark létesítése kizárólag saját energiagény fedezésére - A kérdésünk az, hogy a létrejövő napelempark üzemeltetési költsége bármilyen formában beleépíthető-e a költségvetésbe?

Nem, mivel az nem minősül beruházási költségnek.

90. Az energiahatékonysági beruházási projektelemek kapcsán (pl. épületszigetelés, nyílászárócsere stb.) van e arra vonatkozó előírás, hogy az épület energetikai besorolása javuljon, kell e energetikai besorolás kapcsán szintet lépnie az épületnek? Ha kell szintet lépnie, van e előírás, hogy legalább hány szintet lépjen vagy esetleg van e elvárt besorolási szint?

Az energetikai audit során azt kell kimutatni az épületek esetében, hogy javulni fog az energiahatékonyságuk.

91. A regisztráció visszaigazolását követően saját felelősségre megkezdhető-e a beruházás (pl. napelemes rendszer tervezése, engedélyezése, kivitelezés)?

A beruházás megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását követően van lehetőség.

92. Megújuló energia termelésére irányuló beruházás esetén a megtermelt energiát minden esetben a feldolgozóipari tevékenységet folytató épületben szükséges felhasználni?

Igen.

93. A támogatásból való beszerzés vonz-e magával közbeszerzési kötelezettséget, vagy elegendő a piaci ár alátámasztása egy darab alternatív ajánlattal?

A Kbt. 5. § (2) bekezdése értelmében, közbeszerzés lefolytatása válhat szükségessé, ha az építési beruházáshoz és a kapcsolódó szolgáltatáshoz uniós közbeszerzési értékhatár elérése (1.883.592.360 Ft) esetén 50%-ot, illetve nemzeti értékhatár elérése (50.000.000 Ft) esetén 75%-ot meghaladó mértékű támogatást nyújt a Kbt. személyi hatálya körébe tartozó szervezet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a HIPA által nyújtott készpénztámogatást kiegészítő egyéb támogatási intézkedés igénybevétele esetén a fenti támogatási intenzitásokat, a társaság meghaladja, akkor közbeszerzési eljárás lefolytatása válhat szükségessé, melyet a kérelmezőnek kell vizsgálnia.

94. A több helyszín esetén töltendő 5. sz. Mellékletet abban az esetben is tölteni kell, ha egy telephelyen, de több épületen vagy épületben valósul meg a felújítás?

Ez esetben az 5. sz. melléklet kitöltésére nincs szükség.

95. A napelem telepítése esetén, ha szükséges a hálózat fejlesztés, mert a régi rendszer nem alkalmas az új rendszer energiatermelésének fogadására és továbbítására, akkor az ehhez kapcsolódó kapacitásbővítés költségei is elszámolhatóak-e jelen pályázat keretén belül? (Például kábel vagy kábelszakasz, alkotórész csere vagy fejlesztés)

Magánvezeték esetén igen.